



**LICENCIA QUE OTORGA IRAM  
INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN,  
PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM**

DC-M-M-P-6-001.7

Se deja constancia, por medio de la presente, que el IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado el Sello IRAM de Conformidad con Norma IRAM, al producto cuyas características se detallan a continuación:

**FIRMA BENEFICIARIA (TITULAR): LUIS PASQUINELLI E HIJOS S.A**

**DOMICILIO LEGAL: Saladillo 690 - (1714) Ituzaingo - Provincia de Buenos Aires**

**PRODUCTO: Extintores bajo presión manuales, a base de gases de extinción halogenados de baja presión - (agentes limpios HCFC)**

**TIPO O MODELO: 2,5 kg; 5 kg y 10 kg de capacidad nominal**

**MARCA: Según se indica en el Anexo I - adjunto.**


**NORMA: IRAM 3504**

El Titular deberá cumplir con las Condiciones Complementarias para el uso del Sello IRAM de Conformidad con Norma IRAM, que se adjuntan y que forman parte integrante de esta Licencia.

**OBSERVACIONES ADICIONALES: Forma parte integrante e indivisible de la presente, el Anexo I.**

Aprobado por el Comité General de Certificación, en su sesión del 18 de septiembre de 2007 (Acta N° 09-2007).

  
Dirección de Certificación

  
Comité General de Certificación

  
Dirección General



LICENCIA QUE OTORGA IRAM  
INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN,  
PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM

DC-M-M-P-6-001.7

ANEXO I

FIRMA BENEFICIARIA (TITULAR): **LUIS PASQUINELLI E HIJOS S.A.**

CALIFICACIÓN DE POTENCIAL EXTINTOR

MARCA	Capacidad	Agente Extintor	Potencial Extintor
NORBCO DRAGO	2,5 kg	HCFC 123 (Norma IRAM 3526-1)	1 A - 5 B
	5 kg	HCFC 123 (Norma IRAM 3526-1)	1 A - 10 B
	10 kg	HCFC 123 (Norma IRAM 3526-1)	2 A - 10 B

Buenos Aires 18 de septiembre de 2007.

  
Ing. Carlos E. Mordasini  
Gerente Certificación de Productos  
Mecánica-Metalurgia