

LICENCIA DE MARCA IRAM



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM

DC-P-P6-002.13 (M1)

Se deja constancia, por medio de la presente, que el IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado el Sello IRAM de Conformidad con Norma IRAM al Producto cuyas características se detallan a continuación:

RAZON SOCIAL (LICENCIATARIA)

LUIS PASQUINELLI E HIJOS S.A.

DOMICILIO LEGAL

SALADILLO 1884, (1712), CASTELAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) SUJETA(S) A INSPECCIÓN

SALADILLO 1884, (1712), CASTELAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA

PRODUCTO

EXTINTORES BAJO PRESIÓN MANUALES, A BASE DE GASES DE EXTINCIÓN HALOGENADOS DE BAJA PRESIÓN (AGENTES LIMPIOS) – HFC236fa

REFERENCIA DE TIPO O MODELO

10 lts

MARCA

DRAGO - NORBCO

EN CONFORMIDAD CON LA(S) NORMA(S)

IRAM 3504: 2005

Esta Certificación IRAM estará vigente siempre y cuando el Licenciatario cumpla con las condiciones establecidas en el Acuerdo de Contratación del Servicio de Certificación IRAM de Productos, Procesos y Servicios (DC-R 001) que ha sido conformado, el procedimiento de aplicación de las Marcas IRAM de Conformidad de la Certificación de Productos, Procesos y Servicios (DC-PG 129) y el procedimiento particular del Sello IRAM de Conformidad con Norma IRAM para el Servicio de Control, Mantenimiento y Recarga de Extintores (DC-PG 130).

OBSERVACIONES ADICIONALES / ADDITIONAL REMARKS:

Esta Licencia de IRAM ha sido otorgada en base a licencia DC-P-P6-002.13 emitida por IRAM.

Fecha de aprobación original:

2018-03-07

Fecha de aprobación:

2026-01-08


Ing. Pablo Calabrese
Gerente PCI-EPP-Certificación
Certificación
IRAM
(Firmado digitalmente)

LICENCIA DE MARCA IRAM



LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DEL SELLO IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM

DC-P-P6-002.13 (M1)

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 1 de 1 / 1 of 1

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER):

LUIS PASQUINELLI E HIJOS S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

SALADILLO 1884, (1712), CASTELAR, BUENOS AIRES, ARGENTINA

DETALLES / DETAILS

Marca	Capacidad	Recipiente	Valvula	Agente Extintor	Potencial Extintor
DRAGO NORBCO	2,5 KG	Aleación de Aluminio	Drago (Origen Nacional)	HFC236 fa (IRAM 3526-5)	5B
	5 KG			HFC236 fa (IRAM 3526-5)	1A 10B
	10 KG			HFC236 fa (IRAM 3526-5)	2A 10B

FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX - FIN DEL ANEXO / END OF THE APPENDIX